

РАЗЯСНЕНИЯ

От Държавна психиатрична болница С. Церова кория, ул. "Втора" № 27, представлявана от д-р Даниела Иванаква - Пачикова

ОТНОСНО: Постъпило запитване от заинтересован участник в обявената обществена поръчка за „Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория“, вписана в регистъра на АОП под №01056-2016-0004.

На основание чл. 33, ал.2 от ЗОП, ви представяме следните разяснения по документацията за участие:

Запитване № 1: За посочената за доставка и монтаж по вид и количество дограма, посочена в таблицата част от Образец 3 А, в тръжната документация няма приложени схеми, спецификации и/или детайли.

Моля да предоставите необходимите чертежи, спецификации, схеми и/или др. документи за различната по вид и размер дограма от които да е видно:

S Местоположението на новата дограма / в проекта не е предвидено цялостна подмяна на дограма/? S Пожарозащитните врати от какъв материал да бъдат изработени / от стомана

или от алуминиев профил/? S Алуминиевия профил с прекъснат или непрекъснат термомост да бъдат?

Какъв е вида на пълнежа на вратите / ПДЧ, PVC термопанел и пр./? S Какви са размерите и вида на отваряемите / неотваряемите части - растер на дограмата?

S Има ли врати с остъклена част, ако да посочете с какви размери и вид да бъде? S Какъв в вида на стъклопакета?

S Вратите по пътя за евакуация да бъдат ли с антипаник брави, ако да кои точно? S Има ли врати на които е необходимо да се мотивира автомати за регулиране на затварянето, и /или други изисквания на Възложителя към дограмата?

Разяснение № 1: Прилагаме чертежи и спецификация за различната по вид и размер дограма(

- Изискването към пожарозащитните врати по ПОЖБ е да имат пожароустойчивост 60 мин и да са димоуплътнени където е упоменато.
- Алуминиевите врати са вътрешни и не е нужно да са с прекъснат термомост.
- Пълнеж - PVC.
- Относно остъкляване,растер и отваряемост - приложени са чертежи и спецификация.
- Стъклопакет - двоен, стъкло бяло/бяло. Само за PVC вратите и прозорците към аварийното стълбище.
- Без антипаник брави.

24.10.2016 г.
С. Церова кория

Директор:
/Д-р Даниела Иванаква/

